



Megjegyzés

- A gázkazán és a hozzá tartozó füstelvezető szett beépítésénél, összeépítésénél a Westen és a Briolon szerelési, szervíz utasításaiban leírtakat be kell tartani!
- A beépített elzáró szerelvények EFFEBI 1022, PN10 típusúak. Zártházás gömbcsap.
- A meglévő VESTA 4A gáztűzhely légellátását (120 m³/h) biztosítani kell, a légellátás biztosítására egy darab ATG 60 légbecéjtő, az égéstermék elvezetéséről egy darab páraelszívó gondoskodik, a gáztűzhely és a páraelszívó üzemét reteszelni kell! A retszfeltétel biztosításának érdekében a gáztűzhely gázellátását egy darab alaphelyzetben zárt HONEYWELL V 4000 1/2" mágnesszelepet kell elhelyezni.
- Reteszfeltétel: A páraelszívó ba elhelyezett áramlásérzékelő áramlás hatására nyíja a gázmágnesszelepet
- Kivitelező köteles az építető vagy saját maga által kívánt tervváltoztatás esetén a tervező hozzájárulását kérni.**
- Tervezői hozzájárulás nélkül végrehajtott tervmódosítás, a tervező felelősségének megszűnésével jár. Kivitelezés során felmerülő problémák tisztázása tervezői művezetés során történhet.**
- A tervektől eltérni csak a felelős tervező írásos hozzájárulásával lehet.**

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:

HUNYAI DŐSEK KLUBJA
5555 HUNYA RÁKÓCZI UTCA 31
HRSZ: 256/1

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

GÁZELLÁTÁS ALAPRAJZ

RAJZJEL: Gg-3	MÉRETARÁNY: M=1:100	TERVFAJTA: ENG.T.	DÁTUM: 2016. 11.
TERVEZŐ: Tuska-Schäfer Adél		SZERKESZTŐ: BORBÉLY TAMÁS	
VEZ.TERVEZŐ: SCHÄFER JÓZSEF G-T/04-247-97		TÖRZSSZÁM:	

Ez a terv az Schäfer Épületgépészet szellemi tulajdona. Másnak való átadása, másolása, vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.